


**DIPSO<sup>®</sup>**  
PAVIMENTOS, S.A.

C/Álamo, 39 - P.I. El Álamo Tel. 91.498.20.75  
Ctra. Fuenlabrada - Humanes Fax. 91.498.00.43  
28970 - Humanes de Madrid

e-mail: [comercial@dipso.es](mailto:comercial@dipso.es)  
Web: [www.dipsopavimentos.com](http://www.dipsopavimentos.com)



## FICHA TECNICA BALDOSA SD.30 E RC



MEDIDAS	600x600x33mm
DENSIDAD AGLOMERADO	720 Kg/m <sup>3</sup>
CLASIFICACION AL FUEGO UNE EN 13501	Bfl - S1
PESO POR M <sup>2</sup>	31,27 kg
PESO POR UND.	10,60 kg
FLECHA	2,00mm
CARGA SIN TRAVESAÑO PUNTUAL	400 kg
CARGA SIN TRAVESAÑO POR M <sup>2</sup>	2000 kg
CARGA CON TRAVESAÑO PUNTUAL	450 kg
CARGA CON TRAVESAÑO POR M <sup>2</sup>	2300 kg
CLASIFICACION SEGÚN UNE 12825	5 / 3 / A / 2

- **Instalación:**

Según NORMA UNE EN 41953:1997, disponible en nuestro catálogo y página web.

- **Estructuras:**

Pedestal fabricado íntegramente en acero zincado regulable. Asiento antivibratorio en la cabeza del pedestal, fabricado en ABS autoextinguible ecológico con grafito en su composición para hacerlo conductivo. Base del pedestal fijada al forjado mediante resinas especiales.

Dipso recomienda utilizar travesaños para alturas superiores a 26 cm. y para alturas superiores a 80 cm. aconsejamos travesaño atornillado.

- **Acabados:**

Admite toda clase de revestimientos mecanizados en fábrica.

- **Nota:**

La clasificación al fuego y el peso de las baldosas variará dependiendo del acabado elegido.

**NORMA UNE EN ISO 9001:2008 CALIDAD**



**AFITI**  
**LICOF** Centro de Ensayos e Investigación del Fuego



Dipso Pavimentos, S.A. garantiza que todos los datos aquí expuestos son corroborables mediante ensayos realizados por laboratorios oficiales acreditados.